

Underhåll jordfelsbrytaren

Jordfelsbrytaren som är installerad i proppskåpen behöver underhållas så att den är funktionsduglig om något händer - då den löser ut. I elskåpet finns en **orange** testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktions-duglig. Kontrollen skall göras enligt tillverkarens anvisning, dock högst med 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt för provet kan vara vid övergång till sommar- resp. vintertid.

Radonmätning

Radonmätning kommer att genomföras under okt-dec 2015. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör inte vara högre än 200Bq/m³ i bostäder och allmänna lokaler, enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Mättiden pågår under minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober - 30 april), eftersom radonhalten kan variera kraftigt under ett dygn eller från dygn till dygn. Långtidsmätningen ger dig husets årsmedelvärde för radon. Uppsala kommuns Miljökontor ålägger oss att utföra mätningar var 6:e år. 120 lägenheter kommer att förses med mätare. Detta gäller samtliga marklägenheter och en viss procent av övriga lägenheter fördelat mellan låg- och höghus. Styrelsen ombesörjer distributionen av dessa.

Mediator informerar

Fr o m år 2016 kan man få sin hyresavi med e-faktura. Anmälan görs via din internetbank. Anmälan måste göras före kvartalsutskicken, senast 20 november 2015 för att det ska gälla from januari 2016.

Detta innebär att avier till dem som har autogiro inte längre kommer att delas ut.



Kontakt

Föreningskontoret har öppet varannan onsdag kl. 18.30–19.30. Vilka datum som gäller finns anslaget i trapphusen. När du kontaktar oss kom då ihåg att ange namn, lgh nr och telefonnummer så att vi kan nå Er.