

Branschregler för läckageskydd i kök – Säker Vatteninstallation 2026:1

Från och med den **1 januari 2026** gäller Branschregler Säker Vatteninstallation 2026:1 för projekterings- och installationsarbeten som påbörjas efter detta datum.

Installationsarbete som påbörjas efter den 1 januari 2026 får dock fortfarande utföras enligt 2021:2 om bygglov beviljats före den 1 januari 2026 eller om projekterings- eller bygghandlingar enligt 2021:2 har påbörjats före detta datum.

Reglerna innebär alltså inte att befintliga, orörda kök måste byggas om.

Tekniska krav vid installation och utbyte

Vid nyinstallation, ombyggnad, ändring eller utbyte av produkter omfattas installationen av den aktuella versionen av branschreglerna.

I kök ska tappvattenledningar utföras utan fogar fram till diskbänkskåp eller vattenansluten utrustning. Läckage från fogar ska kunna upptäckas och mynna ut på ett vattentätt underlag.

- **Aktivt läckageskydd:** Vattentät insats eller uppsamlande tråg ska förses med fuktsensor som är kopplad till läckagebrytare, vattenfelsbrytare eller vattenlarm.
- **Larm eller avstängning:** Det aktiva skyddet får antingen stänga av tappvattentillförseln eller avge larm vid läckage. Automatisk vattenavstängning är alltså inte alltid ett krav.
- **Godkända produkter:** Läckagebrytare, vattenfelsbrytare och vattenlarm ska vara godkända enligt **CR 139**. Vattentäta insatser och uppsamlande tråg ska vara provade och godkända enligt **RISE Metod 5779**.
- **Diskmaskin:** Diskmaskin samt fogar på dess vatten- och avloppsanslutningar ska placeras över ett uppsamlande tråg med tillhörande fuktsensor.
- **Övrig vattenansluten utrustning:** Vattenansluten utrustning, exempelvis kyl eller frys med vattenanslutning, ismaskin eller vattenautomat, ska placeras så att eventuellt läckage kan upptäckas. Utrustningen ska stå över **vattentätt golv, vattentät insats eller uppsamlande tråg**, med fuktsensor kopplad till aktivt skydd där regelverket kräver detta. Det innebär alltså inte att varje vattenansluten kyl eller frys måste ha ett separat tråg.
- **Anslutningsledningar:** Slangar och rör till diskmaskin och annan vattenansluten utrustning ska utföras utan fogar mellan diskbänkskåpet och apparaten.

Branschregler, myndighetskrav och försäkring

Säker Vatteninstallation är ett branschregelverk och inte i sig svensk lag. Boverkets byggregler innehåller däremot funktionskrav som innebär att vatteninstallationer ska utformas så att läckage och dess skadeverkningar begränsas och att fogar ska placeras så att utläckande vatten enkelt kan upptäckas och åtgärdas.

De detaljerade kraven på bland annat fuktsensor, läckagebrytare, vattenfelsbrytare, vattenlarm och CR 139 kommer från Säker Vattens regelverk.

Vattentäta insatser och uppsamlade tråg behandlas av Säker Vatten som **byggtekniska förutsättningar**. De är alltså inte i alla delar ett krav som VVS-företaget själv ansvarar för enligt branschreglerna, men de kan behövas för att den färdiga installationen ska uppfylla Boverkets krav och vara försäkringsbar. Montaget kan utföras av VVS-företaget eller av annan part.

Försäkringsvillkoren varierar mellan olika försäkringsbolag. Avsteg från vedertagna branschregler och krav på fackmässigt utförande kan påverka ersättningen vid en vattenskada, men det går inte generellt att säga att varje hemförsäkring kräver ett visst CR 139-godkänt larm för att full ersättning ska lämnas.

Ett formellt **intyg om Säker Vatteninstallation** kan endast utfärdas av ett **auktoriserat Säker Vatten-företag**. Rörarbeten kan utföras även av andra företag eller personer, men arbetet är då inte en intygad Säker Vatteninstallation.